

Żydowski Instytut Historyczny
im. Emanuela Ringelbluma
00-090 Warszawa, ul. Tłomackie 3/5
e-mail: secretary@jhi.pl
Tel.: (22) 827 92 21
Fax: (22) 827 83 72
www.jhi.pl

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego do obsługi digitalizacji zbiorów bibliotecznych i archiwalnych, zarządzania i archiwizacji zdigitalizowanych dokumentów i ich publikacji w Internecie wraz z dostawą i instalacją sprzętu komputerowego NR ZP 1/2013

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęły zapytania.

Poniżej Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie:

Zamawiający przewiduje docelową migrację sprzętu do serwerowni ŻIH łącznie z systemem zasilania UPS. Czy w związku z powyższym zamawiający dopuszcza dostawę jednego zasilacza UPS o łącznej mocy 20kVA/18kW 3f/3f zasilającego szafy RACK o sprawności min 95,5% w normalnym trybie pracy (podwójnej konwersji, dla obciążenia w zakresie 50-100%) ?

Taki zasilacz UPS w ramach późniejszej migracji mógłby zostać wykorzystany do uzupełnienia dedykowanego systemu zasilania gwarantowanego serwerowni ŻIH z uwzględnieniem jego rozbudowy. W przypadku jednostek 10kVA/8kW zainstalowanych w szafach serwerowych – rozbudowa o układ redundantny jest praktycznie niemożliwa ze względu na ograniczone miejsce w szafie serwerowej.

Wysoka sprawność UPSa w zakresie obciążenia 50-100% gwarantuje niskie zapotrzebowanie energii na straty własne – co obniża koszty eksploatacji.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza dostawę jednego zasilacza UPS spełniającego powyższe parametry

Wicedyrektor ŻIH
(-) Jolanta Hercog