

Załącznik nr 3

Nr zamówienia 3/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

W sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, w ramach programu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 - 2021 (85%) oraz ze środków budżetu Państwa (15%) w ramach projektu „Kultura

1. **Nazwa i adres Zamawiającego:**
Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa
2. **Nazwa zamówienia:**
Montaż sprzętu oświetleniowego w Sali wystawowej w Żydowskim Instytucie Historycznym.
3. **Informacje dodatkowe**
 - 1) Zamawiający ~~dopuszcza~~/nie dopuszcza* składania ofert częściowych.
 - 2) Zamawiający ~~dopuszcza~~/nie dopuszcza* składania ofert wariantowych.
 - 3) Zamawiający ~~dopuszcza~~/nie przewiduje* zawarcia umowy ramowej.
 - 4) Zamawiający ~~przewiduje~~/nie przewiduje* udzielenie zamówień uzupełniających polegających na zwiększeniu bieżących dostaw o wartości nie przekraczającej ___ % wartości zamówienia podstawowego.
4. **Opis przedmiotu zamówienia:**
 - 1) Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
 - 2) Kod CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3- Roboty instalacyjne elektryczne
5. **Istotne postanowienia umowy:**
Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
6. **Termin wykonania zamówienia:**
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia nie później niż do dnia 31.07.2020.
7. **Warunki udziału w postępowaniu:**
 - 1) Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
 - 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
 - a) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenie określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: nie dotyczy,
 - b) Doświadczenie: Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 1 (jedną) pracę montażu oświetlenia w pomieszczeniu budynku o powierzchni minimum 80 m², o wartości co najmniej 26.000,00 zł brutto.
Wykonawca wraz z formularzem ofertowym złoży odpowiedni dokument potwierdzający wykonanie pracy (referencje, protokół odbioru robót lub fakturę) zgodnie z miejscem wykonywania prac wskazanym w formularzu ofertowym.
 - c) Dysponowanie odpowiednimi zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Kierownik robót instalacji elektrycznej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych. Przynależy do właściwej izby samorządu

zawodowego (legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budowlanych).

Wykonawca wraz z ofertą złoży dla kierownika robót instalacji elektrycznej wskazanego w formularzu ofertowym poświadczony za zgodność z oryginałem kopię ważnych uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budowlanych.

Co najmniej **dwóch pracowników posiadających aktualne uprawnienia SEP do 1 kV** tzn. jeden pracownik „E” i jeden pracownik „D”. Wykonawca wraz z ofertą złoży poświadczony za zgodność z oryginałem kopie ważnych uprawnień budowlanych elektrycznych SEP do 1 kV tzw. „E” oraz „D” osób wskazanych w formularzu ofertowym do realizacji zadania.

Każdy z pracowników wykonujących prace powinien posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości. Wykonawca wraz z ofertą złoży poświadczony za zgodność z oryginałem kopie aktualnych orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na wysokości, osób wskazanych w formularzu ofertowym do realizacji zadania.

Oferty niekompletne zostaną odrzucone.

d) Dysponowanie potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

e) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

Wykonawca wraz z ofertą złoży dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 37 000, 00 zł brutto.

Oferta niekompletna zostanie odrzucona.

8. Kryteria oceny ofert:

1) Cena - 100%.

9. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia **30.06.2020** do **godziny 23:59:59**. Za dzień złożenia oferty uznaje się datę wpływu do Zamawiającego, oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

10. Miejsce i forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego na adres:

1) Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa, kancelaria/ sekretariat.

lub

2) Przesłać elektronicznie na adres e-mail: mkrasicki@jhi.pl.

11. Osoba do kontaktu ze strony Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma:

(imię i nazwisko) Michał Krasicki tel. 22 827 92 21 wew. 107, adres e-mail: mkrasicki@jhi.pl.

12. Załączniki do zapytania ofertowego:

- 1) Opis przedmiotu zamówienia,
- 2) Istotne postanowienia Umowy – wzór umowy,
- 3) Wzór formularza ofertowego,
- 4) Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania o zamówienia publiczne.
- 5) Rysunek projektowy systemu oświetlenia w przestrzeni sali wystawowej.
- 6) Opis poglądowy do rysunku projektowego (patrz: pkt. 5).

*niepotrzebne skreślić

Postanowienia ogólne

1. O zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty pozostające z Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze Wykonawcy zamówienia, w szczególności pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419, 1637), dane te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, opisanej: „Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa” oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający jednocześnie wskazuje, iż to wykonawca, który zastrzega informacje podane w ofercie, jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa obowiązany jest wykazać, że zastrzeżone przez niego w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wzorem Formularza ofertowego.
5. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę poprzez ponowne złożenie oferty zgodnie z wzorem Formularza ofertowego z adnotacją w ofercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
6. Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma przed upływem terminu składania ofert zastrzega sobie prawo do niedokonania rozstrzygnięcia postępowania i niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
7. Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma zastrzega sobie możliwość negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, w zakresie szczegółów wykonania zamówienia oraz ewentualnie wysokości ceny w zakresie jej zmniejszenia. Ewentualne negocjacje w zakresie ceny Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma przeprowadzi ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty.

Żydowski Instytut Historyczny
im. Emanuela Ringelbluma

Anna Machrowska
Zastępca Dyrektora
ds. zarządzania strategicznego

Data i podpis Dyrektora

Żydowski Instytut Historyczny
im. Emanuela Ringelbluma

25.06.20

Anna Dulczyk-Szulc
Zastępca Dyrektora

Data i podpis Kierownika Projektu

Załącznik nr. 1 do Zapytania Ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

Montaż sprzętu oświetleniowego w sali wystawowej o wysokości 5,95 metrów i powierzchni ok. 187,74 m² w siedzibie Żydowskiego Instytutu Historycznego przy ul. Tłomackie 3/5 w Warszawie. Sala wystawowa znajduje się w centralnej części budynku na 2 poziomie. Oświetlenie będzie służyło do wyeksponowania wystaw czasowych prezentujących między innymi dzieła sztuki, przedmioty historyczne oraz dokumenty archiwalne.

System oświetlenia ważące łącznie ok. 150 kg składa się z:

- konstrukcji złożonej z 31 trójfazowych szynoprzewodów natynkowych, 6 łączników krzyżowych i 14 łączników kątowych, ułożonych razem na planie prostokąta w kształt kratownicy. Wymiary i kształt konstrukcji patrz załączony rysunek projektowy (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego).
- ok. 30 opraw oświetleniowych (projektorów) dostosowanych do szynoprzewodów;
- 4 oprawy awaryjne;
- 2 oprawy ewakuacyjne;
- 62 uchwyty sufitowe z odpowiadającymi im zawieszaciami mechanicznymi (linkami o udźwigu do 10 kg);
- 2 zwieszenia elektryczne (kable pięcioletowe).

Całość montażu ww. systemu oświetleniowego będzie polegać na:

- zabezpieczeniu wszystkich powierzchni użytkowanych podczas przeprowadzania prac montażowych przed zabrudzeniem oraz jakimkolwiek uszkodzeniem (folią i kartonami);
- złożeniu w całość ww. konstrukcji z jej elementów składowych (szynoprzewodów i łączników);
- solidnym przymocowaniu ww. konstrukcji na stałe do sufitu;
- zamontowaniu wszystkich projektorów i opraw awaryjnych na szynoprzewodach oraz opraw ewakuacyjnych na ścianach;
- podłączeniu kompletnego systemu oświetleniowego do instalacji 7 żyłowej z trzema liniami zasilającymi i dwoma sterującymi, a następnie przyłączenie jej do istniejącej w budynku instalacji elektrycznej zgodnie z funkcjonalnością systemu oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (podłączenie obejmuje dostarczenie brakujących elementów instalacji elektrycznej, wykucie bruzd w ścianach pod okablowanie w sposób nieuszkodzający ozdoby sztukaterii w górnej partii ścian pod sufitem, inne prace przywracające salę do użytkowania, w tym wyrównanie powierzchni pod prace malarskie);
- uruchomieniu zamontowanego oświetlenia i systemu zdalnego nim sterowania oraz sprawdzenie poprawności działania całości;
- sprzątnięcie wszystkich powierzchni zabrudzonych podczas prac montażowych;
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej, ukazującej precyzyjnie przebieg zamontowanej instalacji elektrycznej, pozwalającej zapobiec w przyszłości uszkodzeniu tej instalacji podczas prac wystawienniczych lub rozbudowy systemu oświetlenia.

Montaż wiąże się z pracą na wysokościach.

Zasilanie nowego oświetlenia wykonane będzie z istniejącego obwodu 3-fazowego pozostałego po demontażu starych instalacji. Do dyspozycji jest obwód nr R-P1/44, wyprowadzony z rozdzielnic piętrowej R-P1. Obwody nr R-P1/45, R-P1/46 pozostają dostępne jako rezerwa.

Projekt oświetlenia (tj. poglądowy plan pomieszczenia z rozmieszczeniem systemu oświetlenia oraz opis) stanowią załączniki nr 5 i 6 do zapytania ofertowego.