

Warszawa, 12 maja 2017 r.

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „pierwszy etap przebudowy holu, klatki schodowej, sali wystawowej i synagogi oraz pomieszczeń towarzyszących w budynku ŻIH przy ul. Tłomackie 3/5 w Warszawie na potrzeby wystawy stałej poświęconej grupie Oneg Szabat i archiwum Ringelbluma.”**

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ.

Zamawiający, Żydowski Instytut Historyczny, informuje że do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku tym zgodnie z art. 38 art. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych po nowelizacji ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r., Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Ad. 1. Sposób rewitalizacji i wzmocnienia posadzki z lastryko w ilości 77,92 m<sup>2</sup> – pozycje 76 i 77 przedmiaru robót: przywrócenie podłogi z lastryko do stanu z przed budowy, m. in. wypełnienie brakujących elementów.

Ad. 2. Zabezpieczenie ppoż istniejącego parkietu w ilości 240 m<sup>2</sup> odnosi się do pozycji 83 przedmiaru robót, a nie do wskazanej w pytaniach pozycji 80. Podłoga jest stylizowana w następujący sposób: postarzanie poprzez piaskowanie, szczotkowanie, ługowanie, postarzanie preparatem koloryzującym, zabezpieczenie woskiem. Dopiero po tych pracach nastąpi zabezpieczenie preparatem antyogniowym. Należy w porozumieniu z wykonawcą tej części wyłączonej z postępowania uzgodnić sposób zabezpieczenia parkietu zgodny z poniższymi wytycznymi, przy utrzymaniu wizualnego efektu, określonego przez projektantów.

**STOSOWANE W ROZPORZĄDZENIU OKREŚLENIA DOTYCZĄCE PALNOŚCI I ROZPRZESTRZENIANIA  
OGNIA ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM EUROPEJSKIE KLASY REAKCJI NA OGIEN I KLASY  
ODPORNOŚCI DACHÓW NA OGIEN ZEWNĘTRZNY**

**1. Palność wyrobów (materiałów) budowlanych**

1.1. Stosowanym w rozporządzeniu określeniom niepalny, niezapalny, trudno zapalny, łatwo zapalny, niekapiący, samogasnący, intensywnie dymiący (z wyłączeniem posadzek – w tym wykładzin podłogowych) odpowiadają klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1:2008 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”, podane w kolumnie 2 tabeli 1.

Tabela 1

| Okreslenia dotyczące palności stosowane w rozporządzeniu |                | Klasy reakcji na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1 2008   |
|--|----------------|---|
| Niepalne   |                | A1,<br>A2-s1, d0, A2-s2, d0, A2-s3, d0,   |
| Palne  | niezapalne     | A2-s1, d1, A2-s2, d1, A2-s3, d1,<br>A2-s1, d2, A2-s2, d2, A2-s3, d2,<br>B-s1, d0, B-s2, d0, B-s3, d0,<br>B-s1, d1, B-s2, d1, B-s3, d1,<br>B-s1, d2, B-s2, d2, B-s3, d2, |
|  | trudno zapalne | C-s1, d0, C-s2, d0, C-s3, d0,<br>C-s1, d1, C-s2, d1, C-s3, d1,<br>C-s1, d2, C-s2, d2, C-s3, d2,<br>D-s1, d0, D-s1, d1, D-s1, d2,  |
|  | łatwo zapalne  | D-s2, d0, D-s3, d0,<br>D-s2, d1, D-s3, d1,<br>D-s2, d2, D-s3, d2,<br>E-d2, E,<br>F  |
|  |                | A1,   |

1.2. Stosowanym w rozporządzeniu określeniom niepalny, niezapalny, trudno zapalny, intensywnie dymiący dotyczącym posadzek (w tym wykładzin podłogowych) odpowiadają klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1:2008 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”, podane w kolumnie 2 tabeli 2.

Tabela 2

| Okreslenia dotyczące palności stosowane w rozporządzeniu | Klasy reakcji na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1 2008  |
|--|--|
| Niepalne   | A1 <sub>g</sub> , A2 <sub>g</sub> -s1, A2 <sub>g</sub> -s2   |
| Trudno zapalne   | B <sub>g</sub> -s1, B <sub>g</sub> -s2, C <sub>g</sub> -s1, C <sub>g</sub> -s2                                   |
| Łatwo zapalne  | D <sub>g</sub> -s1, D <sub>g</sub> -s2, E <sub>g</sub> , F <sub>g</sub>  |
| Intensywnie dymiące                                      | A2 <sub>g</sub> -s2, B <sub>g</sub> -s2, C <sub>g</sub> -s2, D <sub>g</sub> -s2, E <sub>g</sub> , F <sub>g</sub> |


Uwaga: Stosowane w pkt 1.1. i 1.2. określenia odnoszą się także do wyrobów (materiałów) budowlanych uznanych za spełniające wymagania w zakresie reakcji na ogień, bez potrzeby prowadzenia badań, których wykazy zawarte są w decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Istnieją również ustalenia decyzji Komisji Europejskiej ustanawiające klasy reakcji na ogień wyrobów budowlanych tj. drewniane pokrycia podłogowe, paneli z litego drewna oraz płyty okładzinowe. Dopełniając zawartych w nich ustaleń można uznać dany wyrób jako spełniający wymóg trudno zapalności lub jej niespełniający.

Ad. 3. Pozycje 96 i 97 przedmiaru robót budowlanych – warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej dotyczą toalety dla niepełnosprawnych w związku z wymianą wentylacji opisaną w załączniku 10A do SIWZ – wentylacja – pomieszczenie toalet niepełnosprawnych przy windzie, s. 6.

Ad. 4. Ściany i podłogi gruzopodobne nie wchodzi do zakresu zamówienia.

Z wyrazami szacunku

Żydowski Instytut Historyczny  
im. Emanuela Ringelbluma  
  
prof. dr hab. Paweł Śpiewak  
Dyrektor

