

Warszawa, 27.11.2020 r.

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację i serwis: Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP), Systemu Telewizji Dozorowej (CCTV), Systemu Kontroli Dostępu (SKD), Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) oraz instalacji elektrycznej 230V w siedzibie Zamawiającego oraz w wynajmowanym pomieszczeniu w budynku zlokalizowanym przy pl. Bankowym 2 w Warszawie.

Żydowski Instytut Historyczny udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) we wskazanym powyżej postępowaniu:

### PYTANIE:

*Zryczałtowany koszt miesięcznej konserwacji systemów, o których mowa w ust. 1 będzie obejmował comiesięczny ich przegląd. Czy w ofercie należy uwzględnić koszt comiesięcznego przeglądu całości ( 100 % elementów) w/w systemów, czy też przeglądy będą wykonywane etapowo, czyli 100 % rocznie w rozłożeniu na 12 miesięcy ?*

### ODPOWEIDŹ:

Zgodnie z zapisami ust. 1 OPZ Zamawiający wymaga, aby przeglądy SSP były Wykonywane zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, a przegląd pozostałych systemów oraz instalacji elektrycznej odbywał się raz w miesiącu.